




# ABC SZAMBA BETONOWE

## ZBIORNIK NA DESZCZÓWKĘ $V=10m^3$



Zbiornik na ścieki sanitarne EKO-10 wykonany w oparciu o Aprobatę Techniczną AT-15-9167/2013

Wymiary zewnętrzne:

- długość 3000 mm.
- szerokość 2400 mm.
- wysokość 1850 mm.

Otwór wjazdowy  $\varnothing 500$  mm.

Wjazd betonowy typu lekkiego, dostępny jest wjazd żeliwny 5T oraz wjazd żeliwny typu ciężkiego 45T

Ciężar zbiornika 7000 kg

Ciężar płyty standard 1400 kg

Ciężar płyty najazdowej 2100 kg

Wyposażenie:

- 4 szt uchwyty montażowych w zbiorniku.
- 4 szt uchwyty montażowych w pokrywie.
- Wjazd betonowy typu lekkiego.

|                                                                                                                                                 |                                                         |                        |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|------------------------|
| INWESTYCJA:<br><b>BUDOWA BUDYNKU MIESZKALNEGO WIELORODZINNEGO<br/>WRAZ Z NIEZBĘDNĄ INFRASTRUKTURĄ TECHNICZNĄ</b>                                |                                                         | NR RYS:<br><b>ZB</b>   |
| ADRES INWESTYCJI/<br>LOKALIZACJA: 42-202 Częstochowa, ul. Kardynała Stefana Wyszyńskiego<br>DZIAŁKA NR. EWID.: 3, OBRĘB: 0159, J.E. Częstochowa |                                                         | SKALA<br><b>BS</b>     |
| RYSUNEK: <b>BEZODPŁYWOWY ZBIORNIK WODY DESZCZOWEJ</b>                                                                                           |                                                         | DATA<br><b>10.2025</b> |
| ARCHITEKTURA<br>PROJEKTOWAŁ:                                                                                                                    | mgr. inż. arch. Sebastian Stefański upr. nr 22/08/SLOKK | PODPIS                 |
| ARCHITEKTURA<br>SPRAWDZIŁ:                                                                                                                      | mgr. inż. arch. Łukasz Kukuła upr. nr 21/SLOKK/2013     |                        |